



报告查询



满意度调查



240009349830



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0566

CQC 标志认证 试验报告

☒ 初始 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 其他:

报告编号: FL (CQCRZ) 25021724H

申请编号: V2025CQC123005-1314708

产品名称: 电涌保护器

型 号: TGU3-C40 385V 1P、TGU3-C40 385V 2P、TGU3-C40 385V 3P、
TGU3-C40 385V 4P、TGU3-C20 385V 1P、TGU3-C20 385V 2P、
TGU3-C20 385V 3P、TGU3-C20 385V 4P

申请单位: 浙江天正电气股份有限公司

检测机构: 中讯邮电咨询设计院有限公司

(信息产业通信产品防雷性能质量监督检验中心)

中讯邮电咨询设计院有限公司信息通信检测检验中心



注 意 事 项

1. 报告无检测单位“检验检测专用章”无效。
2. 报告应加盖骑缝章。
3. 复制报告未重新加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起 90 日内向检测单位提出。
7. 委托检测仅对测试样品负责，样品描述中的信息由申请单位提供，实验室不对其真实性负责。
8. 报告部分复制无效，完全复制有效。
9. 本报告一式一份。

实验室地址： 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街 9 号
河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街 50 号
河南省郑州市中原区互助路 1 号

邮政编码： 450007

电话： 0371-67983298-8207

网址： <http://42.236.69.57:30249/>

E-mail: CNASL0566@dimpt.com

安全型式试验报告	
样品名称: 电涌保护器 型 号: TGU3-C40 385V 1P、TGU3-C40 385V 2P、 TGU3-C40 385V 3P、TGU3-C40 385V 4P、 TGU3-C20 385V 1P、TGU3-C20 385V 2P、 TGU3-C20 385V 3P、TGU3-C20 385V 4P 品 牌: TENGEN 数 量: 51 收样日期: 2025 年 02 月 17 日 完成日期: 2025 年 03 月 14 日 样品来源: 送样	申 请 人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业园 制 造 商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业园 生 产 厂: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产厂地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大 288 号
试验依据标准: GB/T 18802.11-2020 低压电涌保护器 (SPD) 第 11 部分: 低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法	
试验结论: 合格。	
编制: 杨硕 签名: 杨硕 日期: 2025. 04. 03 审核: 王斌 签名: 王斌 日期: 2025. 04. 03 批准: 陈强 签名: 陈强 日期: 2025. 04. 03	 检验检测专用章 2025 年 04 月 03 日
备 注: /	